

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020960307002916



Rockwell Automation, Inc. (生产者) 及 罗克韦尔自动化 (中国) 有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

Rockwell Automation, Inc. (生产者) 及 罗克韦尔自动化 (中国) 有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: Rockwell Automation, Inc.
生产者地址: 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204, USA
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 电动机保护用断路器
产品系列、型号、规格: 140MP-A3E-..., KTA5-32A-...; 型号解释及参数详见附录
依据的标准: GB/T 14048.2-2008, GB/T 14048.4-2010
生产企业名称: ABB Stotz-Kontakt GmbH
生产企业地址: Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany

生产者联系信息

名称: Rockwell Automation, Inc.
地址: 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204, USA
联系人: 潘亮
电话: 021-61288888
电子邮箱: llpan@ra.rockwell.com
自我声明时间: 2020-12-18
自我声明地点: 上海
指定签字人: 潘亮
签章:



授权代表信息

名称: 罗克韦尔自动化 (中国) 有限公司
地址: 上海市市辖区徐汇区虹梅路1801号宏业大厦
联系人: 潘亮
电话: 021-61288888
电子邮箱: llpan@ra.rockwell.com
自我声明时间: 2020-12-18
自我声明地点: 上海
指定签字人: 潘亮
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

附录(Appendix):

第2页共4页 (Page 2 of 4)

自我声明编号(CCC DoC No.): 2020960307002916

有效期(Period of Validity): 2020/10/15 – 2030/09/22

2. 规格参数(Specification):

Uimp: 6kV;

Ui: 690V;

Ue: AC230/400/440/500/690V;

In: 0.1-0.16A, 0.16-0.25A, 0.25-0.4A, 0.4-0.63A, 0.63-1.0A, 1.0-1.6A, 1.6-2.5A, 2.5-4.0A, 4.0-6.3A, 6.3-10A, 8-12A, 10-16A, 16-20A, 20-25A, 25-32A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

AC230/400V:

Ics=50kA(0.1-0.16A, 0.16-0.25A, 0.25-0.4A, 0.4-0.63A, 0.63-1.0A, 1.0-1.6A, 1.6-2.5A, 2.5-4.0A, 4.0-6.3A, 6.3-10A),

Ics=25kA(8-12A), Ics=16kA(10-16A),

Ics=10kA(16-20A, 20-25A, 25-32A),

Icu=100kA(0.1-0.16A, 0.16-0.25A, 0.25-0.4A, 0.4-0.63A, 0.63-1.0A, 1.0-1.6A),

Icu=75kA(1.6-2.5A, 2.5-4.0A, 4.0-6.3A, 6.3-10A),

Icu=50kA(8-12A),

Icu=16kA(10-16A, 16-20A, 20-25A, 25-32A);

AC440V:

Ics=50kA(0.1-0.16A, 0.16-0.25A, 0.25-0.4A, 0.4-0.63A, 0.63-1.0A, 1.0-1.6A),

Ics=10kA(1.6-2.5A), Ics=6kA(2.5-4.0A, 4.0-6.3A, 6.3-10A, 8-12A, 10-16A),

Ics=3kA(16-20A, 20-25A, 25-32A);

Icu=100kA(0.1-0.16A, 0.16-0.25A, 0.25-0.4A, 0.4-0.63A, 0.63-1.0A, 1.0-1.6A),

Icu=30kA(1.6-2.5A), Icu=18kA(2.5-4.0A, 4.0-6.3A, 6.3-10A),

Icu=15kA(8-12A, 10-16A, 16-20A, 20-25A, 25-32A);

AC500V:

Ics=30kA(0.1-0.16A, 0.16-0.25A, 0.25-0.4A, 0.4-0.63A, 0.63-1.0A, 1.0-1.6A),

Ics=10kA(1.6-2.5A), Ics=6kA(2.5-4.0A, 4.0-6.3A, 6.3-10A, 8-12A),

Ics=4kA(10-16A),

Ics=3kA(16-20A, 20-25A, 25-32A);

Icu=100kA(0.1-0.16A, 0.16-0.25A, 0.25-0.4A, 0.4-0.63A, 0.63-1.0A, 1.0-1.6A),

Icu=20kA(1.6-2.5A),

Icu=15kA(2.5-4.0A, 4.0-6.3A, 6.3-10A, 8-12A),

Icu=10kA(10-16A, 16-20A, 20-25A, 25-32A);

注: 此附录与自我声明同时使用时有效。

Note: The appendix is valid when used together with corresponding CCC DoC.

附录(Appendix):

第1页共4页 (Page 1 of 4)

自我声明编号(CCC DoC No.): 2020960307002916

有效期(Period of Validity): 2020/10/15 - 2030/09/22

1. 基本信息(Basic Information):

生产者 (制造商) (Manufacturer):	Rockwell Automation, Inc.
生产者地址 (Address):	1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204, USA
生产企业 (Factory):	ABB Stotz-Kontakt GmbH
生产企业地址 (Address):	Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany
产品名称 (Product Name):	电动机保护用断路器 Motor Protection Circuit Breaker
型号 (Product Model/Type):	140MP-A3E-..., KTA5-32A-...
适用标准 (Standards):	GB/T 14048.2-2008, GB/T14048.4-2010
自我声明时间 (Date of Submission):	2020/12/18
备注(Note):	产品认证咨询请邮件联系(For consultation on product certification, please send e-mail to): productcertification@ra.rockwell.com

注: 此附录与自我声明同时使用时有效。

Note: The appendix is valid when used together with corresponding CCC DoC.

附录(Appendix):

第3页共4页 (Page 3 of 4)

自我声明编号(CCC DoC No.): 2020960307002916

有效期(Period of Validity): 2020/10/15-2030/09/22

AC690V:

Ics=30kA(0.1-0.16A, 0.16-0.25A, 0.25-0.4A, 0.4-0.63A, 0.63-1.0A, 1.0-1.6A),

Ics=5kA(1.6-2.5A),

Ics=2kA(2.5-4.0A, 4.0-6.3A, 6.3-10A, 8-12A, 10-16A, 16-20A, 20-25A, 25-32A);

Icu=100kA(0.1-0.16A, 0.16-0.25A, 0.25-0.4A, 0.4-0.63A, 0.63-1.0A, 1.0-1.6A),

Icu=10kA(1.6-2.5A),

Icu=3kA(2.5-4.0A, 4.0-6.3A, 6.3-10A, 8-12A, 10-16A, 16-20A, 20-25A, 25-32A);

脱扣级别: 10A; 使用类别: A, AC-3; 极数: 3P; 适用于隔离;

频率: 50/60Hz;

外壳防护等级: IP20(外壳), IP10(主进线端子);

辅助触头:

140MP-A-AFA*, KT5-PE1-* (自我声明编号: 2020960304000528)

1NO, 1NC, 2NO, 2NC;

Ith: 5A;

Ue/le: AC-15: 24V/3A, 120V/3A, 240V/1.5A;

DC-13: 24V/1A, 125V/0.27A, 250V/0.11A;

140MP-A-ASA*, 140MP-A-ASAR*, KT5-PA1-*, KT5-PAF1-*

(自我声明编号: 2020960304000527)

1NO, 1NC, 2NO, 2NC;

Ith: 6A;

Ue/le: AC-15: 24V/6A, 110-120V/6A, 220-240V/4A, 400V/3A, 690V/1A;

DC-13: 24V/2A, 110-125V/0.55A, 250V/0.27A, 400V/0.15A, 600V/0.15A;

注: 此附录与自我声明同时使用时有效。

Note: The appendix is valid when used together with corresponding CCC DoC.

附录(Appendix):

第4页 共4页 (Page 4 of 4)

自我声明编号(CCC DoC No.): 2020960307002916

有效期(Period of Validity): 2020/10/15 – 2030/09/22

3. 型号的解释(Explanation of Catalog No.):

$\frac{140MP}{1} - \frac{A}{2} \frac{3}{3} \frac{E}{4} - \frac{B10}{5}$

- 1 Basic Catalog Number A-B 140MP
- 2 Frame Size A
- 3 General indicator 3
- 4 Function E = Adj Thermal / Fixed Mag MPCB
- 5 Current Range
 - A = x 0.01 (ex. A16 = 0.16A)
 - B = X 0.1 (ex. B16=1.6A)
 - C = X1 (ex. C16 = 16A)

$\frac{KT}{1} \frac{A5}{2} - \frac{32A}{3} - \frac{1.6A}{4}$

- 1 Basic Catalog Number S + S KT
- 2 Function A5 = Adj Thermal / Fixed Mag MPCB
- 3 Frame Size 32A
- 4 Current Range 0.16A to 32A

注: 此附录与自我声明同时使用时有效。

Note: The appendix is valid when used together with corresponding CCC DoC.