

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020000304000051

Rockwell Automation, Inc. (生产者) 及 罗克韦尔自动化(中国)有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

Rockwell Automation, Inc. (生产者) 及 罗克韦尔自动化(中国)有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	Rockwell Automation, Inc.
生产者地址:	1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204, USA
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称:	过载继电器
产品系列、型号、规格:	193-1E..., CEP7-1E..., 592-1E...; 型号参数见附录
依据的标准:	GB/T14048.4-2010
生产企业名称:	Rockwell Tecate S.A. de C.V.
生产企业地址:	Blvd. Encino 101, Col. Parque Industrial Tecate, Tecate, Baja California, CP 21430, Mexico

生产者联系信息

名称:	Rockwell Automation, Inc.
地址:	1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204, USA
联系人:	潘亮
电话:	021-61288888
电子邮箱:	llpan@ra.rockwell.com
自我声明时间:	2020-06-18
自我声明地点:	上海
指定签字人:	
签章:	

授权代表信息

名称:	罗克韦尔自动化(中国)有限公司
地址:	上海市市辖区徐汇区虹梅路1801号宏业大厦
联系人:	潘亮
电话:	021-61288888
电子邮箱:	llpan@ra.rockwell.com
自我声明时间:	2020-06-18
自我声明地点:	上海
指定签字人:	
签章:	

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

附录(Appendix):

第 1 页 共 4 页 (Page 1 of 4)

自我声明编号(CCC DoC No.): 2020000304000051

有效期(Period of Validity): 2020/06/12 - 2030/06/11

1. 基本信息(Basic Information):

生产者 (制造商) (Manufacturer):	Rockwell Automation, Inc.
生产者地址 (Address):	1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204, USA
生产企业 (Factory):	Rockwell Tecate S.A. de C.V.
生产企业地址 (Address):	Bld. Encino 101, Col. Parque Industrial Tecate, Tecate, Baja California, CP 21430, Mexico
产品名称 (Product Name):	过载继电器 Overload Relay
型号 (Product Model/Type):	193-1E..., CEP7-1E..., 592-1E...
适用标准 (Standards):	GB/T 14048.4-2010
自我声明时间 (Date of Submission):	2020/06/18
备注(Note):	产品认证咨询请邮件联系 (For consultation on product certification, please send e-mail to): productcertification@ra.rockwell.com

注: 此附录与自我声明同时使用时有效。

Note: The appendix is valid when used together with corresponding CCC DoC.

自我声明编号(CCC DoC No.): 2020000304000051

有效期(Period of Validity): 2020/06/12 - 2030/06/11

2. 规格参数(Specification):

Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ue: AC690V; 脱扣级别: 10、15、20、30; 极数: 3P;
Ie: A: 0.1A~0.5A、B: 0.2A~1.0A、C: 1.0A~5.0A、D: 3.2A~16A、E: 5.4A~27A、
F: 11A~55A、G: 20A~100A; H: 30A~150A、J: 40A~200A、K: 60A~300A、L:
100A~500A、M: 120A~600A、N: 160A~800A、W: 80A~400A; 脱扣类型: 电子
式; IP20; 极数: 1P、3P; 辅助触头: 1NO1NC; Ith: 5A; Uimp: 6kV; Ui: 690V;
AC-15: Ue/Ie: AC240V/1.5A、AC120V/3A

注: 此附录与自我声明同时使用时有效。

Note: The appendix is valid when used together with corresponding CCC DoC.



自我声明编号(CCC DoC No.): 2020000304000051

有效期(Period of Validity): 2020/06/12 - 2030/06/11

3. 型号的解释(Explanation of Catalog No.):

E100 Overload Base Unit Configuration

193	-	1	EE	-	C	-	B
a			b		c		d

		Code	Description
a	Bulletin Number	193	IEC, "Allen-Bradley"
		CEP7	IEC, "Sprecher + Schuh"
		592	NEMA
b	Type	EE*	Basic
		EF	Advanced
		*Bulletin 193 overload relays only	
c	Adjustment Range [A]	A	0.1...0.5
		B	0.2...1.0
		C	1.0...5.0
		D	3.2...16
		E	5.4...27
		F	11...55
		G	20...100
		H	30...150
		J	40...200
		K	60...300
		L	100...500
		M	120...600
		N	160...800
		W	80...400
d	Bulletin 100 Contactor Size	B	C09...C23
		D	C30...C55
		E	C60...C97
	Bulletin 500 NEMA Contactor Size	T	Size 00
		C	Size 0...2
		D	Size 3
	Panel/DIN Rail Mount	P	Integrated panel mount and pass-through
		Z	Panel mount for use with external current transformers

E100 Overload Accessories	
Catalog No	Description
193-1BC8	E100 Anti-Tamper Shield
193-1EGJ	E100 Universal Protection Module
193-1EMC	Module Anti-Tamper Shield
193-1EMRA	E100 210/220V AC Remote Reset Solenoid
193-1EMRD	E100 110/120V AC Remote Reset Solenoid
193-1EMRZ	E100 24/48V DC Remote Reset Solenoid
193-1EPB	E100 DIN Rail/Panel Adapter Frame B
193-1EPD	E100 DIN Rail/Panel Adapter Frame D
193-1EPE	E100 DIN Rail/Panel Adapter Frame E
193-1ERA	External Reset Adapter

注: 此附录与自我声明同时使用时有效。

Note: The appendix is valid when used together with corresponding CCC DoC.

自我声明编号(CCC DoC No.): 2020000304000051

有效期(Period of Validity): 2020/06/12 - 2030/06/11

193-1ERR	E100 ERID Adapter
193-ERID	E100 Remote Indication Display w/ Reset
193-1ERIDN	E100 Remote Indication Display No Reset
193-1EIKIT1	E100 Panel/DIN Mounting Kit
193-1EIKIT2	E100 Installation Kit

Notes:

1. The explanation of catalog numbers above is only for reference of standard options, if any more configuration of catalog numbers for customized options existed, they will be covered by this certification if the configuration, material specification and electrical specification keeps same conditions.
2. Rockwell Automation's plant code is 1040.

注: 此附录与自我声明同时使用时有效。

Note: The appendix is valid when used together with corresponding CCC DoC.