

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020970307001625



Rockwell Automation, Inc. (生产者) 及 罗克韦尔自动化(中国)有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

Rockwell Automation, Inc. (生产者) 及 罗克韦尔自动化(中国)有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: Rockwell Automation, Inc.
生产者地址: 1201 South Second Street, Milwaukee WI 53204, USA
依据的强制性产品认证规则: CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称: 断路器
产品系列、型号、规格: 140M-D..., KT. 7-25 (/32)H...; 型号参数详见附件
依据的标准: GB 14048. 2-2008, GB 14048. 4-2010
生产企业名称: Rockwell Automation Switzerland GmbH
生产企业地址: Industriestrasse 20, 5000 Aarau, Switzerland

生产者联系信息

名称: Rockwell Automation, Inc.
地址: 1201 South Second Street, Milwaukee WI 53204, USA
联系人: 潘亮
电话: 021-61288888
电子邮箱: lpan@ra.rockwell.com
自我声明时间: 2020-04-28
自我声明地点: 上海
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: 罗克韦尔自动化(中国)有限公司
地址: 上海市市辖区徐汇区虹梅路1801号宏业大厦
联系人: 潘亮
电话: 021-61288888
电子邮箱: lpan@ra.rockwell.com
自我声明时间: 2020-04-28
自我声明地点: 上海
指定签字人:
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

附录:

自我声明编号: 2020970307001625

1. 规格参数 (如适用):

140M-D..., KT.7-25/(32)H...,
 Ui:690V; Uimp:6kV; Ue:AC415V/690V;
 Ie:1.0-1.6A, 1.6-2.5A, 2.5-4.0A, 4.0-6.3A, 6.3-10A, 10-16A, 14.5-20A, 18-25A, 24-29A, 27-32A;
 Icu, Ics: 见附表;
 过电流脱扣器类型: 热磁式;
 使用类别: A 类; 脱扣级别: 10;
 极数: 3P, 适用于隔离;
 配用的辅助触头:
 NO, NC, NO+NO, NC+NC or NO+NC;
 前面安装: Ith: 5A;
 AC-15: Ue/Ie: AC24V/4A, AC120V/3A, AC240V/1.5A,
 DC-13: Ue/Ie: DC24V/2A, DC120V/0.5A, DC240V/0.25A,
 右面安装: Ith: 10A;
 AC-15: Ue/Ie: AC24V/6A, AC120V/5A, AC240V/3A, AC415V/2A, AC690V/0.7A,
 DC-13: Ue/Ie: DC24V/2A, DC120V/0.5A, DC240V/0.25A, DC415V/0.15A.
 附表:

Rated Operation al current Ie [A]	Thermal release Adjustment range [A]	Switching of 3 phase AC motors, AC-3 at 415VAC and 690V AC		Icu	Ics	Part Number (Allen Bradley)	Part Number (Sprecher+Schuh)
		3 phase [KW] (50Hz)		415V/690V			
		415 V	690 V	[KA]	[KA]		
140M-D8E Size 2 (KTA7), High break PLUS							
2.5	1.6...2.5	0.75	1.8	100/10	100/10	140M-D8E-B25	KTA7-25H-2.5A
4.0	2.5...4.0	1.5	3.0	100/10	100/10	140M-D8E-B40	KTA7-25H-4.0A
6.3	4.0...6.3	2.2	4.0	100/6	100/6	140M-D8E-B63	KTA7-25H-6.3A
10	6.3...10	4.0	7.5	100/6	100/6	140M-D8E-C10	KTA7-25H-10A
16	10...16	7.5	13	100/6	50/4	140M-D8E-C16	KTA7-25H-16A
20	14.5...20	10	17	100/6	25/4	140M-D8E-C20	KTA7-25H-20A
25	18...25	11	22	65/6	25/4	140M-D8E-C25	KTA7-25H-25A
29	24...29	13	25	50/6	25/4	140M-D8E-C29	KTA7-32H-29A
32	27...32	15	25	50/6	25/4	140M-D8E-C32	KTA7-32H-32A
140M-D8N Size 2 (KTB7), High break PLUS							
2.5	2.5	0.75	1.8	100/10	100/10	140M-D8N-B25	KTB7-25H-2.5A
4.0	4.0	1.5	3.0	100/10	100/10	140M-D8N-B40	KTB7-25H-4.0A
6.3	6.3	2.2	4.0	100/6	100/6	140M-D8N-B63	KTB7-25H-6.3A
10	10	4.0	7.5	100/6	100/6	140M-D8N-C10	KTB7-25H-10A
16	16	7.5	13	100/6	50/4	140M-D8N-C16	KTB7-25H-16A
25	25	11	22	65/6	25/4	140M-D8N-C25	KTB7-25H-25A
32	32	15	25	50/6	25/4	140M-D8N-C32	KTB7-32H-32A

注: 此附录与自我声明同时使用时有效。

附录:

第 2 页 共 3 页

自我声明编号: 2020970307001625

140M-D8T Size 2 (KTC7), High break PLUS							
16	10...16	7.5	13	100/6	25/4	140M-D8T-C16	KTC7-25H-16A
20	14.5...20	10	17	65/6	25/4	140M-D8T-C20	KTC7-25H-20A
140M-D8V Size 2 (KTV7), High break PLUS							
Rated Operation al current <i>I_e</i> [A]	Thermal release Adjustment range [A]	Switching of 3 phase AC motors, AC-3 at 415VAC and 500V AC		<i>I_{cu}</i>	<i>I_{cs}</i>	Part Number (Allen Bradley)	Part Number (Sprecher+Schuh)
		3 phase [KW] (50Hz)		415V/500V			
		415 V	500 V	[KA]	[KA]		
1.6	1.0...1.6	0.55	0.75	65/50	65/50	140M-D8V-B16	KTV7-25H-1.6A
2.5	1.6...2.5	0.75	1.1	65/50	65/50	140M-D8V-B25	KTV7-25H-2.5A
4.0	2.5...4.0	1.5	2.2	65/50	65/50	140M-D8V-B40	KTV7-25H-4.0A
6.3	4.0...6.3	2.2	3.0	65/50	65/50	140M-D8V-B63	KTV7-25H-6.3A
10	6.3...10	4.0	6.3	65/50	65/50	140M-D8V-C10	KTV7-25H-10A
16	10...16	7.5	10	65/50	50/50	140M-D8V-C16	KTV7-25H-16A
20	14.5...20	10	11	65/50	25/25	140M-D8V-C20	KTV7-25H-20A
25	18...25	11	15	65/50	25/25	140M-D8V-C25	KTV7-25H-25A
29	24...29	13	18.5	50/25	25/20	140M-D8V-C29	KTV7-32H-29A
32	27...32	15	20	50/25	25/20	140M-D8V-C32	KTV7-32H-32A

注: 此附录与自我声明同时使用时有效。

附录：

自我声明编号：2020970307001625

2. 型号的解释（如适用）：

140M – D8 – E – A25

1	2	3	4
---	---	---	---

1	140M: Motor Protection Circuit Breakers
2	D2: Frame D Normal Break D8: Frame D High Break
3	E: Adj Thermal / Fixed Mag (13 x In) T: Adj Thermal / Fixed Mag (Fixed at 16...20 x In) N: Overload protection – None (Magnetic trip only) V: Adj Thermal / Fixed Mag (for 1.0...4.0A fix 82A and 6.3...32A 13 x In, for VSD application)
4	B = 1.0 e.g. B16 = 1.6A C = 10 e.g. C16 = 16A

Sprecher+Schuh Catalog explanation:

KT A7 – 25H - 1.6A

1	2	3	4
---	---	---	---

1	KT: Motor Protection Circuit Breakers
2	A7: Adj Thermal / Fixed Mag (13 x In) B7: Overload protection – None (Magnetic trip only) C7: Adj Thermal / Fixed Mag (Fixed at 16...20 x In) V7: Adj Thermal / Fixed Mag (for 1.0...4.0A fix 82A and 6.3...32A 13 x In, for VSD application)
3	25/(32)H: Frame D Normal Break 25/(32)H: Frame D High Break
4	Exact rating current Ie (refer to 3.2) e.g. 1.6A = 1.6A 16A = 16A

Notes:

1. The explanation of catalog numbers above is only for reference of standard options, if any more configuration of catalog numbers for customized options existed, they will be covered by this certification if the configuration, material specification and electrical specification keeps same conditions.
2. Rockwell Automation's plant code is 4030.

注：此附录与自我声明同时使用时有效。

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020970307002071

Rockwell Automation, Inc. (生产者) 及 罗克韦尔自动化(中国)有限公司(生产者授权代表) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

Rockwell Automation, Inc. (生产者) 及 罗克韦尔自动化(中国)有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: Rockwell Automation, Inc.
生产者地址: 1201 South Second Street, Milwaukee WI 53204, USA
依据的强制性产品认证规则: CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称: 断路器
产品系列、型号、规格: 140M-D..., KT. 7-25 (/32)H...; 型号参数详见附件
依据的标准: GB/T14048. 2-2008; GB/T14048. 4-2010
生产企业名称: Rockwell Automation, Inc., Ladysmith
生产企业地址: 1506 East 16th Street South, Ladysmith, WI 54848, USA

生产者联系信息

名称: Rockwell Automation, Inc.
地址: 1201 South Second Street, Milwaukee WI 53204, USA
联系人: 潘亮
电话: 021-61288888
电子邮箱: l1pan@ra.rockwell.com
自我声明时间: 2020-05-18
自我声明地点: 上海
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: 罗克韦尔自动化(中国)有限公司
地址: 上海市市辖区徐汇区虹梅路1801号宏业大厦
联系人: 潘亮
电话: 021-61288888
电子邮箱: l1pan@ra.rockwell.com
自我声明时间: 2020-05-18
自我声明地点: 上海
指定签字人:
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

附录：

自我声明编号：2020970307002071



1. 规格参数 (如适用):

140M-D..., KT.7-25/(32)H...

Ui: 690V;

Uimp: 6kV;

Ue: AC415V/690V;

Ie: 1.0-1.6A, 1.6-2.5A, 2.5-4.0A, 4.0-6.3A, 6.3-10A, 10-16A, 14.5-20A18-25A, 24-29A, 27-32A;

Icu, Ics: 见附表 refer3.2;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

使用类别: A 类;

脱扣级别: 10;

极数: 3P, 适用于隔离;

配用的辅助触头: NO, NC, NONO, NCNC, NONC; 前面安装: Ith: 5A;

AC-15: Ue/Ie: AC24V/4A, AC120V/3A, AC240V/1.5A, DC-13: Ue/Ie:

DC24V/2A, DC120V/0.5A, DC240V/0.25A, 右面安装: Ith: 10A; AC-15:

Ue/Ie: AC24V/6A, AC120V/5A, AC240V/3A, AC415V/2A, AC690V/0.7A,

DC-13: Ue/Ie: DC24V/2A, DC120V/0.5A, DC240V/0.25A, DC415V/0.15A.

refer 3.2

Rated Operational current I _e [A]	Thermal release Adjustment range [A]	Switching of 3 phase AC motors, AC-3 at 415VAC and 690V AC		I _{cu}	I _{cs}	Part Number (Allen Bradley)	Part Number (Sprecher+Schuh)
		3 phase [KW] (50Hz)		415V/690V			
		415 V	690 V	[KA]	[KA]		
140M-D8E Size 2 (KTA7), High break PLUS							
2.5	1.6...2.5	0.75	1.8	100/10	100/10	140M-D8E-B25	KTA7-25H-2.5A
4.0	2.5...4.0	1.5	3.0	100/10	100/10	140M-D8E-B40	KTA7-25H-4.0A
6.3	4.0...6.3	2.2	4.0	100/6	100/6	140M-D8E-B63	KTA7-25H-6.3A
10	6.3...10	4.0	7.5	100/6	100/6	140M-D8E-C10	KTA7-25H-10A
16	10...16	7.5	13	100/6	50/4	140M-D8E-C16	KTA7-25H-16A
20	14.5...20	10	17	100/6	25/4	140M-D8E-C20	KTA7-25H-20A
25	18...25	11	22	65/6	25/4	140M-D8E-C25	KTA7-25H-25A
29	24...29	13	25	50/6	25/4	140M-D8E-C29	KTA7-32H-29A
32	27...32	15	25	50/6	25/4	140M-D8E-C32	KTA7-32H-32A
140M-D8N Size 2 (KTB7), High break PLUS							
2.5	2.5	0.75	1.8	100/10	100/10	140M-D8N-B25	KTB7-25H-2.5A
4.0	4.0	1.5	3.0	100/10	100/10	140M-D8N-B40	KTB7-25H-4.0A
6.3	6.3	2.2	4.0	100/6	100/6	140M-D8N-B63	KTB7-25H-6.3A
10	10	4.0	7.5	100/6	100/6	140M-D8N-C10	KTB7-25H-10A
16	16	7.5	13	100/6	50/4	140M-D8N-C16	KTB7-25H-16A
25	25	11	22	65/6	25/4	140M-D8N-C25	KTB7-25H-25A
32	32	15	25	50/6	25/4	140M-D8N-C32	KTB7-32H-32A

注：此附录与自我声明同时使用时有效。

附录:

第 2 页 共 4 页

自我声明编号: 2020970307002071

140M-D8T Size 2 (KTC7), High break PLUS							
16	10...16	7.5	13	100/6	25/4	140M-D8T-C16	KTC7-25H-16A
20	14.5...20	10	17	65/6	25/4	140M-D8T-C20	KTC7-25H-20A
140M-D8V Size 2 (KTV7), High break PLUS							
Rated Operation al current <i>I_e</i> [A]	Thermal release Adjustment range [A]	Switching of 3 phase AC motors, AC-3 at 415VAC and 500V AC		<i>I_{cu}</i>	<i>I_{cs}</i>	Part Number (Allen Bradley)	Part Number (Sprecher+Schuh)
		3 phase [KW] (50Hz)		415V/500V			
		415 V	500 V	[KA]	[KA]		
1.6	1.0...1.6	0.55	0.75	65/50	65/50	140M-D8V-B16	KTV7-25H-1.6A
2.5	1.6...2.5	0.75	1.1	65/50	65/50	140M-D8V-B25	KTV7-25H-2.5A
4.0	2.5...4.0	1.5	2.2	65/50	65/50	140M-D8V-B40	KTV7-25H-4.0A
6.3	4.0...6.3	2.2	3.0	65/50	65/50	140M-D8V-B63	KTV7-25H-6.3A
10	6.3...10	4.0	6.3	65/50	65/50	140M-D8V-C10	KTV7-25H-10A
16	10...16	7.5	10	65/50	50/50	140M-D8V-C16	KTV7-25H-16A
20	14.5...20	10	11	65/50	25/25	140M-D8V-C20	KTV7-25H-20A
25	18...25	11	15	65/50	25/25	140M-D8V-C25	KTV7-25H-25A
29	24...29	13	18.5	50/25	25/20	140M-D8V-C29	KTV7-32H-29A
32	27...32	15	20	50/25	25/20	140M-D8V-C32	KTV7-32H-32A

注: 此附录与自我声明同时使用时有效。

自我声明编号：2020970307002071

2. 型号的解释（如适用）：

Allen-Bradley Catalog explanation:

140M – D2 – E – A25 – KN – CC – GJ

1 2 3 4 5 6 7

1	140M: Motor Protection Circuit Breakers		
2	D2: Frame C Normal Break		
3	E: Adj Thermal / Fixed Mag (13 x In) T: Adj Thermal / Fixed Mag (Fixed at 16...20 x In) N: Overload protection – None (Magnetic trip only)		
4	B = 1.0 e.g. B16 = 1.6A C = 10 e.g. C16 = 16A		
5 *	Customer convenience options – Miscellaneous e.g. KN: Black Lockable Knob KY: Red/Yellow Lockable Knob TE: Spacing Adapter for Self-Protected Starters (Type E) MT: STD Bus Bar Mount, Top		
6 *	Customer convenience options – Aux/Trip Contacts		
	1st code		2nd code
	Bottom front		Right side
	X	Placeholder	X Placeholder
	A	1 N.C.	C 1 N.O. + 1 N.C.
	B	1 N.O.	D 2 N.O.
	C	1 N.O. + 1 N.C.	E 2 N.C.
	D	2 N.O.	K 1 N.C. (SC+OL) + 1 N.C. (SC)
	E	2 N.C.	I 1 N.O. (SC+OL) + 1 N.O. (SC)
	R	1 N.C. + 1 N.O. (SC+OL)	M 1 N.C. (SC+OL) + 1 N.O. (SC)
	S	1 N.O. + 1 N.O. (SC+OL)	N 1 N.O. (SC+OL) + 1 N.C. (SC)
			Q 1 N.O. (SC) + 1 N.C. (SC)
7 *	Customer convenience options - UV and Shunt Trips		
	1st code		2nd code
	Left side		Voltage
	G Undervoltage Trip	J 24V AC, 60Hz	VC 600V AC, 60Hz
	P Shunt Trip	K 24V AC, 50Hz	ZR 9V DC
		D 120V AC, 60Hz	ZQ 12V DC
		C 110V AC, 50Hz	ZJ 24V DC
		H 208V AC, 60Hz	ZW 36V DC
		F 220...230V AC, 50Hz	ZY 48V DC
		A 240V AC, 60Hz	ZZ 60V DC
		T 277V AC, 50Hz	ZB 64V DC
		N 380...400V AC, 50Hz	ZG 72V DC
		B 480 V AC, 60Hz & 415V AC, 50Hz	ZE 80V DC
		M 575V AC, 60Hz & 500V AC, 50Hz	

Note:

* All the customer convenience options (5/6/7) are only for convenience of the customer, they do not sever for the standard products, and all these options can be done by the customer themselves, and they are not printed on the nameplate.

1. The catalog breakdown only demonstrates standard options, any more customized options can be covered if its electrical specification are same as the standard options.

注：此附录与自我声明同时使用时有效。

附录:

第 4 页 共 4 页

自我声明编号: 2020970307002071

2. The plant code is 1080 in Rockwell Automation's SAP system.

Sprecher+Schuh Catalog explanation:

KT A7 - 25H - 1.6A

1 2 3 4

1	KT: Motor Protection Circuit Breakers
2	A7: Adj Thermal / Fixed Mag (13 x In) B7: Overload protection – None (Magnetic trip only) C7: Adj Thermal / Fixed Mag (Fixed at 16...20 x In)
3	25/(32)H: Frame D Normal Break
4	Exact rating current Ie e.g. 1.6A = 1.6A 16A = 16A

注: 此附录与自我声明同时使用时有效。

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020970307002365

Rockwell Automation, Inc. (生产者) 及 罗克韦尔自动化(中国)有限公司(生产者授权代表) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

Rockwell Automation, Inc. (生产者) 及 罗克韦尔自动化(中国)有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: Rockwell Automation, Inc.
生产者地址: 1201 South Second Street, Milwaukee WI 53204, USA
依据的强制性产品认证规则: CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称: 断路器
产品系列、型号、规格: 140M-D..., KT. 7-25 (C/32) H...; 型号参数详见附件
依据的标准: GB/T14048. 2-2008; GB/T14048. 4-2010
生产企业名称: Rockwell Automation, B.V., Best Configuration Center
生产企业地址: Brem 5, 5684 PB, Best, The Netherlands

生产者联系信息

名称: Rockwell Automation, Inc.
地址: 1201 South Second Street, Milwaukee WI 53204, USA
联系人: 潘亮
电话: 021-61288888
电子邮箱: lpan@ra.rockwell.com
自我声明时间: 2020-05-22
自我声明地点: 上海
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: 罗克韦尔自动化(中国)有限公司
地址: 上海市市辖区徐汇区虹梅路1801号宏业大厦
联系人: 潘亮
电话: 021-61288888
电子邮箱: lpan@ra.rockwell.com
自我声明时间: 2020-05-22
自我声明地点: 上海
指定签字人:
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

附录:

第 1 页 共 4 页

自我声明编号: 2020970307002365

1. 规格参数 (如适用):

140M-D..., KT.7-25/(32)H...

Ui: 690V;

Uimp: 6kV;

Ue: AC415V/690V;

Ie: 1.0-1.6A, 1.6-2.5A, 2.5-4.0A, 4.0-6.3A, 6.3-10A, 10-16A, 14.5-20A 18-25A, 24-29A, 27-32A;

Icu, Ics: 见附表 refer 3.2;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

使用类别: A 类;

脱扣级别: 10;

极数: 3P, 适用于隔离;

配用的辅助触头: NO, NC, NONO, NCNC, NONC; 前面安装: Ith: 5A;

AC-15: Ue/Ie: AC24V/4A, AC120V/3A, AC240V/1.5A, DC-13: Ue/Ie:

DC24V/2A, DC120V/0.5A, DC240V/0.25A, 右面安装: Ith: 10A; AC-15:

Ue/Ie: AC24V/6A, AC120V/5A, AC240V/3A, AC415V/2A, AC690V/0.7A,

DC-13: Ue/Ie: DC24V/2A, DC120V/0.5A, DC240V/0.25A, DC415V/0.15A.

refer 3.2

Rated Operation al current I _e [A]	Thermal release Adjustment range [A]	Switching of 3 phase AC motors, AC-3 at 415VAC and 690V AC		I _{cu}	I _{cs}	Part Number (Allen Bradley)	Part Number (Sprecher+Schuh)
		3 phase [KW] (50Hz)		415V/690V			
		415 V	690 V	[KA]	[KA]		
140M-D8E Size 2 (KTA7), High break PLUS							
2.5	1.6...2.5	0.75	1.8	100/10	100/10	140M-D8E-B25	KTA7-25H-2.5A
4.0	2.5...4.0	1.5	3.0	100/10	100/10	140M-D8E-B40	KTA7-25H-4.0A
6.3	4.0...6.3	2.2	4.0	100/6	100/6	140M-D8E-B63	KTA7-25H-6.3A
10	6.3...10	4.0	7.5	100/6	100/6	140M-D8E-C10	KTA7-25H-10A
16	10...16	7.5	13	100/6	50/4	140M-D8E-C16	KTA7-25H-16A
20	14.5...20	10	17	100/6	25/4	140M-D8E-C20	KTA7-25H-20A
25	18...25	11	22	65/6	25/4	140M-D8E-C25	KTA7-25H-25A
29	24...29	13	25	50/6	25/4	140M-D8E-C29	KTA7-32H-29A
32	27...32	15	25	50/6	25/4	140M-D8E-C32	KTA7-32H-32A
140M-D8N Size 2 (KTB7), High break PLUS							
2.5	2.5	0.75	1.8	100/10	100/10	140M-D8N-B25	KTB7-25H-2.5A
4.0	4.0	1.5	3.0	100/10	100/10	140M-D8N-B40	KTB7-25H-4.0A
6.3	6.3	2.2	4.0	100/6	100/6	140M-D8N-B63	KTB7-25H-6.3A
10	10	4.0	7.5	100/6	100/6	140M-D8N-C10	KTB7-25H-10A
16	16	7.5	13	100/6	50/4	140M-D8N-C16	KTB7-25H-16A
25	25	11	22	65/6	25/4	140M-D8N-C25	KTB7-25H-25A
32	32	15	25	50/6	25/4	140M-D8N-C32	KTB7-32H-32A

注: 此附录与自我声明同时使用时有效。

附录：

自我声明编号：2020970307002365

140M-D8T Size 2 (KTC7), High break PLUS							
16	10...16	7.5	13	100/6	25/4	140M-D8T-C16	KTC7-25H-16A
20	14.5...20	10	17	65/6	25/4	140M-D8T-C20	KTC7-25H-20A
140M-D8V Size 2 (KTV7), High break PLUS							
Rated Operation al current <i>I_e</i> [A]	Thermal release Adjustment range [A]	Switching of 3 phase AC motors, AC-3 at 415VAC and 500V AC		<i>I_{cu}</i>	<i>I_{cs}</i>	Part Number (Allen Bradley)	Part Number (Sprecher+Schuh)
		3 phase [KW] (50Hz)		415V/500V			
		415 V	500 V	[KA]	[KA]		
1.6	1.0...1.6	0.55	0.75	65/50	65/50	140M-D8V-B16	KTV7-25H-1.6A
2.5	1.6...2.5	0.75	1.1	65/50	65/50	140M-D8V-B25	KTV7-25H-2.5A
4.0	2.5...4.0	1.5	2.2	65/50	65/50	140M-D8V-B40	KTV7-25H-4.0A
6.3	4.0...6.3	2.2	3.0	65/50	65/50	140M-D8V-B63	KTV7-25H-6.3A
10	6.3...10	4.0	6.3	65/50	65/50	140M-D8V-C10	KTV7-25H-10A
16	10...16	7.5	10	65/50	50/50	140M-D8V-C16	KTV7-25H-16A
20	14.5...20	10	11	65/50	25/25	140M-D8V-C20	KTV7-25H-20A
25	18...25	11	15	65/50	25/25	140M-D8V-C25	KTV7-25H-25A
29	24...29	13	18.5	50/25	25/20	140M-D8V-C29	KTV7-32H-29A
32	27...32	15	20	50/25	25/20	140M-D8V-C32	KTV7-32H-32A

注：此附录与自我声明同时使用时有效。

附录：

自我声明编号：2020970307002365

2. 型号的解释（如适用）：

Allen-Bradley Catalog explanation:

140M - D2 - E - A25 - KN - CC - GJ

1 2 3 4 5 6 7

1	140M: Motor Protection Circuit Breakers		
2	D2: Frame C Normal Break		
3	E: Adj Thermal / Fixed Mag (13 x In) T: Adj Thermal / Fixed Mag (Fixed at 16...20 x In) N: Overload protection – None (Magnetic trip only)		
4	B = 1.0 e.g. B16 = 1.6A C = 10 e.g. C16 = 16A		
5 *	Customer convenience options – Miscellaneous e.g. KN: Black Lockable Knob KY: Red/Yellow Lockable Knob TE: Spacing Adapter for Self-Protected Starters (Type E) MT: STD Bus Bar Mount, Top		
6 *	Customer convenience options – Aux/Trip Contacts		
	1st code		2nd code
	Bottom front		Right side
	X	Placeholder	X Placeholder
	A	1 N.C.	C 1 N.O. + 1 N.C.
	B	1 N.O.	D 2 N.O.
	C	1 N.O. + 1 N.C.	E 2 N.C.
	D	2 N.O.	K 1 N.C. (SC+OL) + 1 N.C. (SC)
	E	2 N.C.	I 1 N.O. (SC+OL) + 1 N.O. (SC)
	R	1 N.C. + 1 N.O. (SC+OL)	M 1 N.C. (SC+OL) + 1 N.O. (SC)
	S	1 N.O. + 1 N.O. (SC+OL)	N 1 N.O. (SC+OL) + 1 N.C. (SC)
			Q 1 N.O. (SC) + 1 N.C. (SC)
7 *	Customer convenience options - UV and Shunt Trips		
	1st code		2nd code
	Left side		Voltage
	G Undervoltage Trip	J 24V AC, 60Hz	VC 600V AC, 60Hz
	P Shunt Trip	K 24V AC, 50Hz	ZR 9V DC
		D 120V AC, 60Hz	ZQ 12V DC
		C 110V AC, 50Hz	ZJ 24V DC
		H 208V AC, 60Hz	ZW 36V DC
		F 220...230V AC, 50Hz	ZY 48V DC
		A 240V AC, 60Hz	ZZ 60V DC
		T 277V AC, 50Hz	ZB 64V DC
		N 380...400V AC, 50Hz	ZG 72V DC
		B 480 V AC, 60Hz & 415V AC, 50Hz	ZE 80V DC
		M 575V AC, 60Hz & 500V AC, 50Hz	

Note:

* All the customer convenience options (5/6/7) are only for convenience of the customer, they do not sever for the standard products, and all these options can be done by the customer themselves, and they are not printed on the nameplate.

1. The catalog breakdown only demonstrates standard options, any more customized options can be covered if its electrical specification are same as the standard options.

注：此附录与自我声明同时使用时有效。

附录:

自我声明编号: 2020970307002365

2. The plant code is **4010** in Rockwell Automation's SAP system.

Sprecher+Schuh Catalog explanation:

KT A7 - 25H - 1.6A

1	2	3	4
---	---	---	---

1	KT: Motor Protection Circuit Breakers
2	A7: Adj Thermal / Fixed Mag (13 x In) B7: Overload protection – None (Magnetic trip only) C7: Adj Thermal / Fixed Mag (Fixed at 16...20 x In)
3	25(32)H: Frame D Normal Break
4	Exact rating current Ie e.g. 1.6A = 1.6A 16A = 16A

COMPANY

注: 此附录与自我声明同时使用时有效。