

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020970305000826

Rockwell Automation, Inc. (生产者) 及 罗克韦尔自动化(中国)有限公司(生产者授权代表) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

Rockwell Automation, Inc. (生产者) 及 罗克韦尔自动化(中国)有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: Rockwell Automation, Inc.
生产者地址: 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204, USA
依据的强制性产品认证规则: CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称: 辅助触点模块
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T14048.5-2017
生产企业名称: Rockwell Automation Switzerland GmbH
生产企业地址: Industriestrasse 20, 5000 Aarau, Switzerland

生产者联系信息

名称: Rockwell Automation, Inc.
地址: 1201 South Second Street,
Milwaukee, WI 53204, USA
联系人: 潘亮
电话: 021-61288888
电子邮箱: lpan@ra.rockwell.com
自我声明时间: 2020-04-28
自我声明地点: 上海
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: 罗克韦尔自动化(中国)有限公司
地址: 上海市市辖区徐汇区虹梅路1801号宏业大厦
联系人: 潘亮
电话: 021-61288888
电子邮箱: lpan@ra.rockwell.com
自我声明时间: 2020-04-28
自我声明地点: 上海
指定签字人:
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970305000826

产品系列、型号、规格:

800F-... , D7-... , 1495-N... , 1494-... ; 参数及型号解释详见附件

生产者联系信息

名称: Rockwell Automation, Inc.
地址: 1201 South Second Street,
Milwaukee, WI 53204, USA
联系人: 潘亮
电话: 021-61288888
电子邮箱: lpan@ra.rockwell.com
自我声明时间: 2020-04-28
自我声明地点: 上海
指定签字人:
签 章:



授权代表信息

名称: 罗克韦尔自动化(中国)有限公司
地址: 上海市市辖区徐汇区虹梅路1801号宏业大厦
联系人: 潘亮
电话: 021-61288888
电子邮箱: lpan@ra.rockwell.com
自我声明时间: 2020-04-28
自我声明地点: 上海
指定签字人:
签 章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

附录:

自我声明编号: 2020970305000826

1. 规格参数 (如适用):

800F-..., D7-..., 1495-N..., 1494-...;

Ui: 690V(screw terminal), 300V(spring-clamp); Uimp: 4kV;

800F-X..., 800F-BX..., 800F-X10M..., 800F-X10N..., 1495-N...

AC-15: Ue/le:

600V/1.2A, 500V/1.4A, 480V/1.5A, 380V/1.9A, 240V/3A, 120V/6A; lth: 10A;

DC-13: Ue/le:

600V/0.1A, 500V/0.13A, 400V/0.15A, 250V/0.27A, 125V/0.55A; lth: 2.5A;

800F-Q..., 800F-BQ..., D7-Q..., D7-BQ...

AC-15: Ue/le: AC120V/6A; AC240V/3A; AC380V/1.9A; AC600V/1.5A; lth: 10A;

DC-13: Ue/le:

DC125V/0.55A; DC240V/0.27A; DC500V/0.15A; DC600V/0.1A; lth: 10A;

1494U-NO, 1494U-NC:

AC-15: Ue/le:

120V/6A, 240V/3A, 380V/1.9A, 480V/1.5A, 500V/1.4A, 600V/1.2V; lth: 10A;

DC-13: Ue/le:

125V/0.55A, 250V/0.27A, 400V/0.15A, 500V/0.13A, 600V/0.1A; lth: 10A;

1494U-NOLV, 1494U-NCLV

AC-15: Ue/le: 120V/1.5A, 240V/0.75A; lth: 2.5A;

DC-13: Ue/le: 125V/0.22A; lth: 1.0A;

防护等级: IP20(1494U-NO, 1494U-NC, 1494U-NOLV, 1494U-NCLV),

IP66(800F-Q..., 800F-BQ..., D7-Q..., D7-BQ...).

注: 此附录与自我声明同时使用时有效。

附录:

第 2 页 共 3 页

自我声明编号: 2020970305000826

2. 型号的解释 (如适用):

800F	-	P	X	3	3	L
I		II	III	IV	V	VI

I	Product line /Bulletin Number (800F or D7) 800F – Allen-Bradley 22.5mm operators D7 – Sprecher+Schuh 22.5mm operators
II	Mounting type Blank – No latch mount P – Plastic latch mount M – Metal latch mount B – Base mount
III	Contact Block Termination Type Blank – Screw termination with stab terminal accessory installed X – Screw termination / Screw Contact Block Q – Spring-clamp termination / Screwless
IV	Number of Normally Open (N.O.) Circuits (*) 0 – No contact 1 – 1 N.O. contact 2 – 2 N.O. contacts 3 – 3 N.O. contacts 4 – 4 N.O. contacts 5 – 5 N.O. contacts 6 – 6 N.O. contacts
V	Number of Normally Close (N.C.) Circuits (*) 0 – No contact 1 – 1 N.C. contact 2 – 2 N.C. contacts 3 – 3 N.C. contacts 4 – 4 N.C. contacts 5 – 5 N.C. contacts 6 – 6 N.C. contacts
VI	Contact Block Options (Not available for spring-clamp blocks) Blank – Standard contact block V – Low voltage E – Early make (E.M.) L – Late break (L.B.) S – Self-monitoring T – Stab terminal installed D – Dual circuit N – Late make (L.M.) M – Early early make (E.E.M.)

(*) – six circuit total (NO and NC) allowable

注: 此附录与自我声明同时使用时有效。

附录：

自我声明编号：2020970305000826

1495-N...:

1495	-	N8	X
I		II	III

I	Bulletin Number 1495 – Auxiliary contacts used in 1494 disconnect switches
II	Contact Type & No. N8 – 1 N.O. N9 – 1 N.C.
III	Low-level Switching X – Silver contacts with gold plated Blank – Silver contacts without gold plated.

1494-U...:

1494	-	NO
I		II

I	Bulletin Number 149U
II	Contact Type NO: Normally open, standard contacts (A600/Q600) NO: Normally closed, standard contacts (A600/Q600) NOLV: Normally open low voltage, quad connect contacts (C300/R150) NCLV: Normally closed low voltage, quad connect contacts (C300/R150)

Notes:

1. The explanation of catalog numbers above is only for reference of standard options, if any more configuration of catalog numbers for customized options existed, they will be covered by this certification if the configuration, material specification and electrical specification keeps same conditions.
2. Rockwell Automation's plant code is 4030.

注：此附录与自我声明同时使用时有效。

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020970305001010



Rockwell Automation Inc. (生产者) 及 罗克韦尔自动化(中国)有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

Rockwell Automation Inc. (生产者) 及 罗克韦尔自动化(中国)有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: Rockwell Automation Inc.
生产者地址: 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204, USA
依据的强制性产品认证规则: CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称: 辅助触头模块
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T14048.5-2017
生产企业名称: SPEL Manufacturing s.r.o.
生产企业地址: Tridvorská 1371, 280 02 Kolin V, Czech Republic

生产者联系信息

名称: Rockwell Automation Inc.
地址: 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204, USA
联系人: 潘亮
电话: 021-61288888
电子邮箱: lpan@ra.rockwell.com
自我声明时间: 2020-05-12
自我声明地点: 上海
指定签字人: [Signature]
签章: [Stamp]

授权代表信息

名称: 罗克韦尔自动化(中国)有限公司
地址: 上海市市辖区徐汇区虹梅路1801号宏业大厦
联系人: 潘亮
电话: 021-61288888
电子邮箱: lpan@ra.rockwell.com
自我声明时间: 2020-05-12
自我声明地点: 上海
指定签字人: [Signature]
签章: [Stamp]

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970305001010

产品系列、型号、规格:

800F-..., D7-...; Ui: 690V (Screw terminal), 300V (spring-clamp); Uimp: 4kV; Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: 120V/6A, 240V/3A, 380V/1.9A, 480V/1.5A, 500V/1.4A, 600V/1.2A; DC-13: Ue/Ie: 125V/0.55A, 250V/0.27A, 400V/0.15A, 500V/0.13A, 600V/0.1A; 防护等级: IP20; 型号解释详见附件

生产者联系信息

名称: Rockwell Automation Inc.
地址: 1201 South Second Street,
Milwaukee, WI 53204, USA
联系人: 潘亮
电话: 021-61288888
电子邮箱: l1pan@ra.rockwell.com
自我声明时间: 2020-05-12
自我声明地点: 上海
指定签字人: [Signature]
签章: [Red Seal]

授权代表信息

名称: 罗克韦尔自动化(中国)有限公司
地址: 上海市市辖区徐汇区虹梅路1801号宏业大厦
联系人: 潘亮
电话: 021-61288888
电子邮箱: l1pan@ra.rockwell.com
自我声明时间: 2020-05-12
自我声明地点: 上海
指定签字人: [Signature]
签章: [Red Seal]

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

附录：

自我声明编号：2020970305001010

1. 型号的解释（如适用）：

800F	-	P	X	3	3	L
I		II	III	IV	V	VI

I	Product line / Bulletin Number (800F or D7) 800F – Allen-Bradley 22.5mm operators D7 – Sprecher+Schuh 22.5mm operators
II	Mounting type Blank – No latch provided P – Plastic latch mount* M – Metal latch mount* B – Base mount Mount
III	Contact Block Termination Type Blank – Screw termination with stab terminal accessory installed X – Screw termination / Screw Contact Block Q – Spring-clamp termination / Screwless R – Ring-lug termination/Ring-lug Contact Block(only available for 01 and 10)
IV	Number of Normally Open (N.O.) Circuits (*) 0 – No contact 1 – 1 N.O. contact 2 – 2 N.O. contacts 3 – 3 N.O. contacts* 4 – 4 N.O. contacts* 5 – 5 N.O. contacts* 6 – 6 N.O. contacts*
V	Number of Normally Closed (N.C.) Circuits (*) 0 – No contact 1 – 1 N.C. contact 2 – 2 N.C. contacts 3 – 3 N.C. contacts* 4 – 4 N.C. contacts* 5 – 5 N.C. contacts* 6 – 6 N.C. contacts*

注：此附录与自我声明同时使用时有效。

附录:

第 2 页 共 2 页

自我声明编号: 2020970305001010

VI	Contact Block Options (Not available for spring-clamp blocks) Blank – Standard contact block V – Low voltage E – Early make (E.M.) L – Late break (L.B.) S – Self-monitoring T – Stab terminal installed D – Dual circuit B – Early break(E.B.) N – Late make (L.M.) M – Early early make (E.M.M.)
* It is only for package for convenience of customer selection.	

Notes:

1. The explanation of catalog numbers above is only for reference of standard options, if any more configuration of catalog numbers for customized options existed, they will be covered by this certification if the configuration, material specification and electrical specification keeps same conditions.
2. Rockwell Automation's plant code is 3020.



注: 此附录与自我声明同时使用时有效。